

Městský úřad Nové Město na Moravě

odbor stavební a životního prostředí

356

VYPRÁVENO dne:

Vratislavovo náměstí 103,
592 31 Nové Město na Moravě

18. 09. 2025

Č.j.: MUNMNM/40942/2025/29
Záměr: Z/2025/162610
Tel.: 566 598 408
E-mail: eliska.hofirkova@meu.nmm.cz

Nové Město na Moravě 18.9.2025

Veřejná vyhláška

VYROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÉ MĚSTO na Moravě okres Žďár nad Sázavou	2 Uklád. znak
Došlo: 18. 09. 2025	Zpracovatel KVA UD
Č.jednací	Přídavné č. 129/8154
Počet listů/příloh:	

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, IČO 43383513, Vodárenská č.p. 244/2, Žďár nad Sázavou 4,
591 01 Žďár nad Sázavou 1,
které zastupuje VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IČO 49455842, Soběšická č.p.
820/156, Lesná, 638 00 Brno 38

(dále jen "stavebník") dne 2.9.2025 podal žádost o povolení záměru:

Nové Město na Moravě - novostavba vodovodu a splaškové kanalizace, lokalita Nad Městem V.

(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 3394/104, 3394/45, 3394/120, 3406/54, 3406/12, 3406/35, 3406/49, 3406/7, 3406/1, 3406/140, 3406/2, 3406/137, 3406/75 v katastrálním území Nové Město na Moravě. Řízení o povolení záměru bylo zahájeno dnem podání žádosti.

Záměr obsahuje:

- SO 302 Novostavba vodovodu

Stavební objekt zahrnuje výstavbu čtyř úseku nových vodovodních řadů. Vodovodní řady jsou z dvouvrstvého potrubí PE100 RC dle PAS 1075 SDR11 d.90*8,2 a d.110*10,0, PN6. Nový vodovodní řad V1 je z dvouvrstvého potrubí PE100 RC dle PAS 1075 SDR11 d.110*10,0, PN16 délky 344,0 m. Napojení na stávající vodovodní potrubí PE d.110 a PE d.90. Nový vodovodní řad V2 je z dvouvrstvého potrubí PE100 RC dle PAS 1075 SDR11 d.90*8,2, PN16 délky 121,5m. Napojení na stávající vodovodní potrubí PE d.90 a propojením s novým vodovodním potrubí PE d.110 na řadu V1. Nový vodovodní řad V3 je z dvouvrstvého potrubí PE100 RC dle PAS 1075 SDR11 d.90*8,2, PN16 délky 266,0m. Napojení na stávající vodovodní potrubí PE d.110. Nový vodovodní řad V4 je z dvouvrstvého potrubí PE100 RC dle PAS 1075 SDR11 d.110*10,0, PN16 délky 35,0m. Napojení na stávající vodovodní potrubí PE d.110. Použitý materiál z PE je běžný a vyhovuje danému účelu. Potrubí bude dodáváno v délkách 6,0m. Spoje potrubí budou provedeny elektrotvarovkou. Ke spojování potřebných armatur z TLT osazených na vodovodním řadu bude pro spoj použita otočná příruba PP-Ocel osazená na lemovacím nákrůžku. Spojovací šrouby budou z nerez. Pro změnu směru tras budou použity elektrotvarovky kolena nebo oblouky z PE 100 RC SDR 11 spojené k potrubí elektrospojku. V místě napojení vodovodního řadu V1 na stávající řady je použita tvarovka TLT UNI SPOJKA PN16, hrdlo-hrdlo DN90 a DN110. V místě napojení vodovodního řadu V2 na stávající řad je použita tvarovka TLT UNI SPOJKA PN16, hrdlo-hrdlo DN90. V místě napojení vodovodního řadu V3 na stávající řad je použita tvarovka TLT UNI SPOJKA PN16, hrdlo-hrdlo DN110. V místě napojení vodovodního řadu V4 na stávající řady je použita tvarovka TLT UNI SPOJKA PN16, hrdlo-hrdlo DN110. Vyhledávání zasypaného potrubí bude umožněno pomocí měděného vodiče CYY Ø 1x6 mm², se zatavitelnými spojkami připevněného na vrchol potrubí. Připevnění vodiče na potrubí bude provedeno například lepicí páskou po vzdálenostech 2,0 m. Při obsypu je třeba dbát na to, aby se vodič neposunul z vrcholu potrubí. Spoje trub se vodičem překlenou volně, aby vznikla rezerva asi 5 cm. Při spojování jednotlivých dílců vodiče musí být zajištěno vodivé spojení mezi jednotlivými částmi a místo kolem

spoje musí být zaizolováno. Konce vodiče budou vytaženy do poklopů šoupátek a hydrantů po zemní soupravě a upevněny. Nad potrubím bude uložena výstražná bílá signalizační fólie šíře 300 mm. Šířka rýhy pro stavbu vodovodu je 1,1m viz. výkres D-3.4. Hloubka výkopu vodovodu se pohybuje v rozmezí do 2,9m od nivelety stávající komunikace a nové komunikace. Zásyp rýhy bude po zemní pláň budoucí komunikace nebo upraveného terénu. Sejmutí ornice tl.min.150 mm je zahrnuto do stavebního objektu SO 101 Komunikace. Sklon potrubí vodovodu je min.1,0%. Trubky budou kladeny na štěrkostr fr.0- 22 (nepřerušené křivky zrnitostí) tl.100 mm na upraveném podloží. Po položení potrubí se provede boční obsyp ze štěrkostr 0-22 hutněný po stranách do výšky 300 mm nad vrchol potrubí. Zásyp rýhy v komunikaci bude proveden vytěženou zeminou, pláň Edef=45MPa, CBS>15%. Zásyp rýhy bude po zemní pláň budoucí komunikace nebo upraveného terénu. V případě nevyhovujících parametrů únosnosti zásypu, bude proveden návrh technického opatření na místě stavby. Finální vrstvy budou provedeny dle požadavků jednotlivých správců a majitelů pozemku viz. výkres D-3.4. V případě výskytu spodní vody bude pod ložnou vrstvou štěrková vrstva tl.150mm frakce 8-16. V blízkosti napojení vodovodního řadu, změny směru trasy vodovodního řadu, v blízkosti umístěných šoupátek a hydrantů budou osazeny orientační tabulky připevněných na plotech nebo na samostatných sloupcích. Tyto tabulky vyznačují polohu vodovodních řadů a armatur.

Celková délka potrubí vodovodního řadu PE100RC SDR 11 d.90*8,2 je 387,5m.

Celková délka potrubí vodovodního řadu PE100RC SDR 11 d.110*10,0 je 378,0m.

Vodovodní řad V1:

Ze stávajícího vodovodu ve staničení 0,000 VB1 ZÚ-V1 bude zdemontováno šoupátko DN80 včetně ovládání a poklopu, podzemní hydrant DN80 včetně poklopu, TP DN80 dl.200mm, FFR DN100/80, patkové koleno N-kus DN80. **Zdemontované šoupátko DN80 včetně ovládání a poklopu, podzemní hydrant DN80 včetně poklopu, TP DN80 dl.200mm, patkové koleno N-kus DN80 bude použito na vodovodním řadu V1 ve staničení 0,1712 VB6.** Ze stávajícího vodovodu ve staničení 0,344 VB12 KÚ-V1 bude zdemontováno, podzemní hydrant DN80 včetně poklopu, patkové koleno DN80. **Zdemontovaný podzemní hydrant DN80 včetně poklopu bude použit na vodovodním řadu V1 ve staničení 0,344 VB12 KÚ-V1. Pro propojení potrubí bude doplněna armatura TL/T T-kus DN100/100, TP DN80 dl.200mm a nové šoupátko DN80 s ovládáním a poklopem.** Na vodovodním řadu V1 budou nově osazeny 2x šoupátka DN100 ve staničení 0,2635 VB9. Na vodovodním řadu bude osazeno 18ks domovních uzávěrů pro vodovodní přípojky potrubí PE d.32.

Vodovodní řad V2:

Ze stávajícího vodovodu ve staničení 0,000 VB13 ZÚ-V2 bude zdemontováno šoupátko DN80 včetně ovládání a poklopu, podzemní hydrant DN80 včetně poklopu, TP DN80 dl.200mm, patkové koleno N-kus DN80. **Zdemontované šoupátko DN80 včetně ovládání a poklopu, podzemní hydrant DN80 včetně poklopu, TP DN80 dl.200mm, patkové koleno N-kus DN80 bude použito na vodovodním řadu V2 ve staničení 0,050 VB15a.** Na vodovodním řadu V2 bude nově osazeno 12x šoupátka DN100 ve staničení 0,1215 VB9. Na vodovodním řadu bude osazeno 9ks domovních uzávěrů pro vodovodní přípojky potrubí PE d.32.

Vodovodní řad V3:

Ze stávajícího vodovodu ve staničení 0,000 VB17 ZÚ-V3 bude zdemontováno šoupátko DN80 včetně ovládání a poklopu, podzemní hydrant DN80 včetně poklopu, TP DN80 dl.200mm, FFR DN100/80, patkové koleno N-kus DN80. **Zdemontované šoupátko DN80 včetně ovládání a poklopu, podzemní hydrant DN80 včetně poklopu, TP DN80 dl.200mm, patkové koleno N-kus DN80 bude použito na vodovodním řadu V3 ve staničení 0,266 VB37 KÚ-V3.** Na vodovodním řadu bude osazeno 10ks domovních uzávěrů pro vodovodní přípojky potrubí PE d.32 a 1ks domovního uzávěru pro vodovodní přípojku potrubí PE d.63.

Vodovodní řad V4:

Ze stávajícího vodovodu ve staničení 0,000 VB38 ZÚ-V4 bude zdemontováno šoupátko DN80 včetně ovládání a poklopu, podzemní hydrant DN80 včetně poklopu, TP DN80 dl.200mm, FFR DN100/80, patkové koleno N-kus DN80. Ze stávajícího vodovodu ve staničení 0,035 VB39 KÚ-V4 bude zdemontováno šoupátko DN80 včetně ovládání a poklopu, podzemní hydrant DN80 včetně poklopu, TP DN80 dl.200mm, FFR DN100/80, patkové koleno N-kus DN80. Okolo podzemního hydrantu a šoupátka umístěného v komunikaci, bude provedena úprava dle navrženého povrchu. Nový hydrant jsou určeny pro provozní účely. Umístění uzávěru a hydrantu je vyznačeno v situacích a v podélném profilu této projektové dokumentace.

SO 303 Novostavba splaškové kanalizace

Stavební objekt SO 303 zahrnuje výstavbu pěti úseků nových splaškových kanalizačních řadů. Kanalizační řady jsou navrženy dle ČSN EN 295-1 z Kameninového potrubí KT. Nový kanalizační úsek S1 je z kanalizačního potrubí KT DN250 třídy pevnosti 160 délky 52,5m. Napojení na stávající šachtu Š1521. Nový kanalizační úsek S2 je z kanalizačního potrubí KT DN250 třídy pevnosti 160 délky 114,5m. Napojení na stávající šachtu Š1506. Nový kanalizační úsek S3 je z kanalizačního potrubí KT DN250 třídy pevnosti 160 délky 80,0m. Napojení na novou šachtu Š1569 řad S2. Nový kanalizační úsek S4 je z kanalizačního potrubí KT DN250 třídy pevnosti 160 délky 137,5m. Napojení na novou vyměněnou šachtu Š1517. Nový kanalizační úsek S5 je z kanalizačního potrubí KT DN250 třídy pevnosti 160 délky 249,0m. Napojení na novou šachtu Š1573 řad S4. Kameninové trouby jsou vyráběny v délce do 2,5m. Pro napojení nového a stávajícího potrubí na nové šachty na řadu budou použity tvarovky GZ a GA v profilu DN250 třídy pevnosti 160. Pro napojení přípojky na nové kanalizační potrubí budou použity odbočné tvarovky DN250/150 a DN250/200 třídy pevnosti 160. Propojení nového potrubí-tvarovky KT GA DN250 s novým potrubím KT DN250 bude pomocí spojky FLEX SEAL SC310W. Navržený materiál je běžný a dobře vyhovuje požadavkům pro vedení odpadní vody. Vyznačuje se dlouhou životností a snadnou montáží. Při dobře provedených montážních pracích a zachování doporučeného uložení je zaručen bezporuchový dlouhodobý provoz kanalizační sítě. Šířka rýhy pro stavbu kanalizace je 1,3m dle výkresu D-4.4. Hloubka výkopu kanalizace se pohybuje v rozmezí do 4,6m od rostlé zeleně. Sklon potrubí kanalizace je uveden v situaci a v podélném profilu kanalizace. Kameninové potrubí bude uloženo na betonové sedlo úhlu 120st. bet. C 16/20 a na betonovou desku bet. C 16/20 tl.150mm na upraveném podloží a obsypáno štěrkodrtí 0-22 hutněný po stranách do výšky 300 mm nad vrchol potrubí. Po položení potrubí se provede boční obsyp ze štěrkodrtí 0-22 hutněný po stranách do výšky 300 mm nad vrchol potrubí. Zásyp rýhy v budoucí komunikaci bude proveden vytěženou zeminou, plán Edef=45MPa, CBS>15%. Zásyp rýhy bude po zemní plán budoucí komunikace nebo upraveného terénu. Finální vrstvy budou provedeny dle požadavků jednotlivých správců a majitelů pozemku, viz. výkres D-4.4. V případě výskytu spodní vody bude pod ložnou vrstvou štěrková vrstva tl.150mm frakce 8-16 a drenážní potrubí PVC DN100. Ze stávající kanalizace bude odstraněna stávající šachta Š1517, a bude provedeno přeskládání výšky stávající šachty snížením o 25cm nahrazení stávající skruže výšky 50cm a vložení nové skruže výšky 25cm a těsnění pro šachtové skruže z elastomeru 2ks. Specifikace materiálu je uvedena v samostatné příloze stavebního objektu SO 303 příloha D-4.11 této projektové dokumentace.

Celková délka potrubí splaškové kanalizace KT DN250 je 643,0m.

Celkový počet tvarovek KT GA DN250 třída pevnosti 160 je 21 ks.

Celkový počet tvarovek KT GZ DN250 třída pevnosti 160 je 20 ks.

Celkový počet odbočných tvarovek KT DN250/150 45st. třída pevnosti 160 je 37ks.

Celkový počet odbočných tvarovek KT DN250/200 45st. třída pevnosti 160 je 1ks.

Celkový počet spojek FLEX SEAL SC310W je 20 ks.

Kanalizační šachty DN1000

Ve směrových a výškových lomech úseku kanalizační stoky jsou osazeny typové betonové prefabrikované revizní šachty kruhového průřezu v počtu 21ks revizní šachty DN1000 (1ks šachty č.Š1517 nahrazuje stávající šachtu). Spodní část šachty je tvořena betonovým šachtovým dnem s kameninovým žlábkem, stupadla KASI. Dno je osazeno na vrstvu podkladního betonu tl. 100 mm bet. C 16/20. Na spodní část navazuje vstupní komín tvořený betonovými šachtovými skružemi, ukončený betonovým šachtovým kónusem nebo zákrytovou deskou. Vyrovnání kóty poklopu je tvořeno betonovými vyrovnávacími prstenci. Vzájemné spojení prstenců, spojení prstence s přechodovou deskou či skruží a vyrovnání poklopu do nivelety terénu se provádí pomocí hmot či tmelů s minimální pevností 45 MPa min. tloušťky 20 mm. Těsnění dílů šachet (kromě prstenců) se provede těsněním z elastomeru. Šachty budou vyskládány z šachtových dílců viz. D-4.9 Výpis šachet. Šachty budou ukončeny v úrovni terénu-v komunikaci a v zeleni.

Kanalizační řad S1 počet šachet DN1000 je 1ks.

Kanalizační řad S2 počet šachet DN1000 je 3ks.

Kanalizační řad S3 počet šachet DN1000 je 2ks.

Kanalizační řad S4 počet šachet DN1000 je 5ks.

Kanalizační řad S5 počet šachet DN1000 je 10ks.

Poklop šachet v komunikaci bude celolitinový z tvárné litiny spojený nerozebíratelným spojením se samonivelačním litinovým rámem v počtu 20ks KDM 91B. Poklop šachty v zeleni bude celolitinový z tvárné litiny spojený nerozebíratelným spojením se litinobetovým rámem v počtu 1ks KDB 91B.

- Dále dle projektové dokumentace.

Odbor stavební a životního prostředí MěÚ Nové Město na Moravě, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), vyrozumívá podle § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům a námítkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Odbor stavební a životního prostředí MěÚ Nové Město na Moravě, úřední dny Po a St 8:00 - 11:45 a 12:30 - 17:00 hod).

Poučení:

Účastníci řízení mohou uplatňovat námítky směřující k hájení jejich procesních práv. Účastník řízení je povinen v námítce uvést důvody podání námítky. Stavební úřad nepřihlíží k námítkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. K námítkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, současně podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, (dále jen „správní řád“) dává účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě 5 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek (jedná se o lhůtu pro seznámení se s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí, nikoliv o další lhůtu pro podání námitek. Námítky uplatněné v této lhůtě by byly námítkami opožděnými, k nimž se nepřihlíží). Po uplynutí stanovené lhůty bude ve věci vydáno příslušné rozhodnutí.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námítky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, může jako účastník řízení uplatňovat námítky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Osoba, o které tak stanoví jiný zákon, může jako účastník řízení uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle stavebního zákona.

V souladu s ustanovením § 188 odst. 3 se účastníci řízení podle § 182 písm. d) ve vyrozumění o zahájení řízení s velkým počtem účastníků a v dalších písemnostech v řízení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

V souladu s ustanovením § 188 odst. 4 v řízení s velkým počtem účastníků se vyrozumění o zahájení řízení doručuje účastníkům řízení podle § 182 písm. a), b) a c) jednotlivě. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci na jejím území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům se doručují veřejnou vyhláškou.

Stavební úřad může podle § 62 správního řádu uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÉ MĚSTO na Moravě 37

Mgr. Eliška Hofírková *o.r.*
referentka odboru

Toto oznámení musí být zveřejněno na úřední desce po dobu 15 dnů

Současně úřad pro vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu

Vyvěšeno dne **18. 09. 2025**

Sejmuto dne

Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí

Obdrží:

Účastníci (doporučeně do vlastních rukou) -- účastníci podle § 182, písm. a), b) a c) stavebního zákona

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IDDS: siygxrm

sídlo: Soběšická č.p. 820/156, Lesná, 638 00 Brno 38

zastoupení pro: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská č.p. 244/2, Žďár nad Sázavou 4, 591 01 Žďár nad Sázavou I

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Jaroslav Pavelek, IDDS: 3ebpuvm

trvalý pobyt: U pejířárny č.p. 1063/16, Praha 4-Libuš, 142 00 Praha 411

Ing. Bc. Naděžda Pavelková, IDDS: 4n4pvuc

trvalý pobyt: U pejířárny č.p. 1063/16, Praha 4-Libuš, 142 00 Praha 411

Pavel Prokop, Nad Městem č.p. 1601, 592 31 Nové Město na Moravě

Účastníci podle § 182 odst. d) - veřejnou vyhláškou

EG.D, s.r.o., IDDS: b4gxki9

sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

SATT a.s., IDDS: nfgf7qb

sídlo: Okružní č.p. 1889/11, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou I

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem I

EG.D Holding, a.s., IDDS: nf5dxbu

sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

vlastníci pozemků parc. č. 3394/141, 3394/74, 3394/75, 3394/76, 3394/243, 3394/73, 3394/117, 3394/39, 3394/77, 3409/3, 3394/121, 3406/102, 3406/99, 3406/100, 2036/31, 3406/40, 3406/52, 3406/31, 3406/55, 3406/33, 3406/43, 3406/44, 3407/1, 3406/8, 3405, 2024/4, 3407/2, 3407/5, 3406/10, 3406/78, 3406/72, 3406/138, 3406/139, 3406/56, 2036/62, 2024/3, 3406/141, 3394/155, 3406/48, 3394/106, 3406/93, 3406/74, 3406/73, 3406/77, 3406/76, 2036/10, 3406/134, 3406/70, 3406/133, 3406/68, 3406/69, 3406/74, 3406/142 v katastrálním území Nové Město na Moravě.

Dotčené orgány (doporučeně)

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, oddělení Správa CHKO Žďárské vrchy, IDDS: 3hjdyhg

sídlo: Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Územní pracoviště Žďár nad Sázavou, IDDS: 4uuai3w

sídlo: Tolstého č.p. 1914/15, 586 01 Jihlava 1

Ministerstvo obrany, Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

Na vědomí

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2

Hlavní projektant:

Ing. Milan Cifr, IDDS: a45rz96

místo podnikání: Spojovací č.p. 923, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

S žádostí o vyvěšení

Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě