

Městský úřad Nové Město na Moravě

odbor stavební a životního prostředí

Vratislavovo náměstí 103,
592 31 Nové Město na Moravě

Č.j.: MUNNMN/48481/2025/8
Záměr: Z/2025/188045

Nové Město na Moravě 9.2.2026

Tel.: 566 598 400
E-mail: lenka.jamborova@meu.nmmn.cz

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ STAVBY VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Výroková část:

Odbor stavební a životního prostředí MěÚ Nové Město na Moravě, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 9.10.2025 podal

Město Nové Město na Moravě, IČO 00294900, Vratislavovo náměstí č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě,
kterého zastupuje Tomáš Petr, nar. 3.4.1983, Nad Vápenicí č.p. 42, Benátky, 592 42 Jimramov
(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 197 a 211 stavebního zákona

p o v o l u j e

stavbu:

II/354, Nové Město na Moravě, okružní křižovatka Komenského náměstí

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 136/2, 136/4, 136/17, 146/1, 151, 157, 308/6, 399/1, 419/1, 423/3, 443/1, 443/8, 443/13, 443/14, 443/15, 443/16, 443/17, 443/24, 446/4, 456/2, 462/4, 463/1, 463/2, 463/3, 463/4, 463/6, 464/1, 467/1, 1223/3, 3940/13 v katastrálním území Nové Město na Moravě.

Stavba obsahuje:

- SO 101 - okružní křižovatka: okružní tříramenná křižovatka o průměru 28,0 m; rameno A - severní část II/354 na ul. Masarykova, rameno B - jižní část II/354 na ul. Brněnská, místní komunikace Vratislavovo nám. Na všech ramenech je navrženo rozdělení vjezdu a výjezdu směrovacím ostrůvkem. Šířka okružního pásu je navržena 6,2 m, šířka prstence 2,5 m. Základní šířka jízdních pruhů ramene A a B je navržena 3,25 m + 0,25 vodící proužek (zpevněná krajnice), ve směrových obloucích a v místě vjezdu a výjezdu okružní křižovatky je jízdní pruh rozšířen. Rameno místní komunikace Vratislavovo nám. respektuje stávající vozovku.
- SO 102 - oprava vozovky II/354 Brněnská - oprava krytu vozovky ke křižovatce II/354 - I/19. Ve staničení km 0,190 - km 0,220 bude provedena úprava nivelety. Celková délka úpravy je 102,0 m.
- SO 103 - oprava vozovky II/354 Masarykova - oprava krytu vozovky, celková délka úpravy je 262,0 m
- SO 104 místní komunikace - oprava místních komunikací navazujících na okružní křižovatku. Bude provedena úprava přechodu pro chodce mezi parčíky na Komenského nám, přechodu místní

komunikace Vratislavovo nám., přechodu mezi průchodem na Vratislavovo nám. a parčíkem, zřízení přechodu Billa. Bude provedena úprava chodníků v parku na východní straně od silnice II/365 a úprava veřejného prostranství u Horácké galerie na pozemku parc.č. 464/1 a budovy na pozemku parc.č. 151. Bude provedena rekonstrukce vozovky na ul. Budovatelů - celková délka úpravy je 24,0 m.

- SO 401 - veřejné osvětlení a datová síť města; na ul. Masarykova je navržena jednostranná osvětlovací soustava, na okružní křižovatce je navržena osvětlovací soustava vně kruhového objezdu, na komunikaci v prostoru šikmých parkovacích stání je navržena jednostranná osvětlovací soustava. Nové rozvody budou provedeny kabely AYKY 4x16, společně s kabelem VO budou uloženy mikrotrubičky (metropolitní síť) a napájecí kabely pro napájení bezpečnostních kamer.
- SO 402 - přeložka podzemního vedení VN; stávající olejové kabely linky č. VN1202 budou odkopány, přerušeny a naspojkovány novými zemními kabely VN 3xNA2XS2Y, trasa nového zemního kabelu bude vedena mimo okružní křižovatku.
- Přesné vyznačení umístění navrhované stavby je zakresleno ve výkresech v měřítku 1:500, které vypracoval Ing. Tomáš Petr, Nad Vápenicí 42, 592 42 Jimramov, ČKAIT: 1005530

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Tomáš Petr, Nad Vápenicí 42, 592 42 Jimramov, ČKAIT: 1005530 ; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Zahájení zkušebního provozu.
 - b) Závěrečná kontrolní prohlídka stavby.
4. Stavba bude dokončena do 30.11.2026.
5. Stavba bude prováděna dodavatelky: v souladu s ustanovením § 160 odst. 2 písm. s) stavebního zákona je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení provádění stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, a změny v těchto skutečnostech oznámit neprodleně stavebnímu úřadu.
6. Při provádění stavby je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků nebo staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k poškozování majetku a ničení zeleně, k nepořádku na staveništi apod. Při provádění stavby nesmí být také nad míru přípustnou znečišťováno životní prostředí a přilehlé komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Současně také nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými látkami. Po skončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby do původního nebo náležitého stavu.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zejména příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcího předpisu, tj. nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a dbát na ochranu zdraví a života osob na staveništi.
8. Staveniště musí odpovídat požadavkům ustanovení § 14 vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum. Práce, jejichž hlučnost by přesahovala 50 dB, nebudou prováděny v době od 21 hodin do 7 hodin.
9. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky vyjádření města Nové Město na Moravě ze dne 11.6.2025 č.j. MUNNMN/23881/2025-I, tj. zejména:
 - V blízkosti plánované stavby se nachází zemní vedení a světelné body veřejného osvětlení ve správě a majetku města Nové Město na Moravě. Před možným zásahem do tohoto zařízení je nutné kontaktovat technika TS NMNM, s.r.o. k vytýčení zemního vedení. Ve spolupráci s ním a správcem veřejného osvětlení budou písemně stanoveny podmínky případného dotčení nebo přemístění zařízení v majetku a správě města Nové Město na Moravě.

- Stavbou bude dotčena zeleň ve správě a majetku města Nové Město na Moravě. Minimálně 7 dní před zahájením stavebních prací bude na odboru správy majetku města Nové Město na Moravě požádáno o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství – ploch veřejné zeleně.
 - Po ukončení stavebních prací bude dle vyhlášky města č. 2/2015 o digitální technické mapě provedeno zaměření výškového i polohopisného stavu stavby v digitální formě ve formátech dgn nebo shp. Zaměření bude předáno na oddělení informatiky MěÚ Nové Město na Moravě.
10. Pro zajištění splnění podmínek závazného stanoviska KHS Kraje Vysočina Žďár nad Sázavou ze dne 27.6.2025 č.j. KHSV/10447/2025/ZR/HOK/Roh se na stavbě nařizuje provedení zkušebního provozu v délce trvání 1 rok. V rámci zkušebního provozu stavby zajistí investor (popř. zhotovitel) u akreditované laboratoře ověření nezávadnosti provozu po nové okružní křižovatce a zprůjezdnění ulici Budovatelů z hlediska hluku, a to přímým měřením v denní i noční době při běžném (plném) provozu dopravy. Konkrétní měřicí místa budou orgánem ochrany veřejného zdraví stanovena při jednání o uvedení stavby do zkušebního provozu na místě stavby. Výsledky tohoto měření budou nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce předloženy oprávněné úřední osobě KHS Kraje Vysočina. Stavebník požádá stavební úřad o povolen zkušebního provozu a k žádosti doloží doklady dle § 237 odst. 2 stavebního zákona.
11. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky závazného stanoviska odboru ŠŽP MěÚ Nové Město na Moravě jako dotčeného orgánu na úseku státní památkové péče ze dne 30.9.2025 č.j. MUNNMN/40970/2025/7, tj. zejména:
- Varovné a signální pásy v kamenné dlažbě v prostoru městské památkové zóny budou řešeny v nekontrastní barevnosti.
 - Veřejné osvětlení bude provedeno v barevnosti světle/středně šedé. Vzorek barevnosti bude předem předložen ke kontrole a odsouhlasení.
 - V předstihu bude předložen ke kontrole a odsouhlasení vzorek zvoleného materiálu dlažby a osvětlení. Barevnost dlažby bude respektovat v místě obvyklé řešení, tj. šedá rula s okrovými (hnědými) tóny.
 - Realizační dokumentace stavby bude předem předložena ke schválení orgánu státní památkové péče MěÚ Nové Město na Moravě.
 - Při provádění stavby budou svolávány kontrolní dny, na které budou zváni zástupci památkové péče MěÚ Nové Město na Moravě a Národního památkového ústavu.
12. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky vyjádření Policie ČR, DI Žďár nad Sázavou ze dne 13.6.2025 č.j. KRPJ-70299-2/ČJ-2025-161406-DING, tj. zejména:
- Parametry každého připojení – křižovatky, musí zajistit bezpečný a plynulý pohyb směrodatného vozidla. Šířka každého připojení – sjezdu, musí umožňovat vozidlům plynulé odbočení z komunikace a výjezd na ní. Podélné a příčné sklony budou v souladu s příslušnými normovými ustanoveními. Každé připojení musí disponovat dostatečnými rozhledovými poměry (úprava zeleně, odstranění stromů, úprava terénu apod. a v rozhledu nesmí být žádné překážky ve smyslu příslušné ČSN. Rozhledové poměry křižovatek a dopravně významných sjezdů musí být v souladu s ČSN 73 6102 (Projektování křižovatek na pozemních komunikacích). Rozhledové poměry sjezdů musí být v souladu s ČSN 73 6110 (Projektování místních komunikací). Rozhledové poměry a parametry parkovacích stání musí splňovat podmínky ve smyslu ČSN 73 6056 (odstavné a parkovací plochy silničních vozidel). Způsobnost připojení ve smyslu uvedených podmínek je třeba zachovat a udržívat po celou dobu jejich existence.
 - Přechody pro chodce musí odpovídat podmínkám bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích tak, aby bylo minimalizováno riziko ohrožení bezpečnosti účastníků provozu, zejména přecházejících chodců. Musí být zajištěny dostatečné rozhledové poměry a vzdálenosti pro rozlišitelnost přechodu (ČSN 73 6110). Délka přechodu nesmí přesahovat maximální povolení hodnoty uvedené v ČSN 73 4001 (Přístupnost a bezbariérové užívání). Přechod musí být vybaven prvky zmírňujícími bariérový účinek komunikace v souladu s ČSN 73 4001 a ČSN 73 6110. Přechod musí být za snížené viditelnosti osvětlen způsobem, který přispívá k bezpečnosti chodců (ČSN CEN/TR 13201-1, ČSN EN 13201-2, ČSN EN 13201-3, ČSN EN 13201-4). Osvětlení celého prostoru komunikace před a za přechody musí být dle TKP 15 (Osvětlení pozemních komunikací) – v příloze č. 1 „Přisvětlování přechodů“, části II-Obecné požadavky čl. 1.2. je uvedeno, že pozemní komunikace musí být osvětlena před i za přechodem v úrovni předepsané ČSN EN 13201-2 v délce závislé na povolené rychlosti. Tato délka, měřená

v ose pozemní komunikace od osy přechodu je v každém směru nejméně 100 m pro dovolenou rychlost vyšší než 30 km/hod, ale nepřesahující 50 km/hod. Před spuštěním přechodu pro chodce do reálného provozu bude provedeno světelně-technické měření prostoru a přisvětlení přechodu pro chodce. Toto měření a výsledky v souladu s TKP 15 bude jedním z podkladů pro kladné stanovisko k možnosti užívání přechodu pro chodce a pro kolaudaci z hlediska BESIP.

- Místa pro přecházení musí odpovídat podmínkám bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích tak, aby bylo minimalizováno riziko ohrožení bezpečnosti účastníků provozu, zejména přecházejících chodců. Musí být zajištěny dostatečné rozhledové poměry a vzdálenosti pro rozlišitelnost (ČSN 73 6110). Délka místa pro přecházení nesmí přesahovat maximální povolené hodnoty uvedené v ČSN 73 4001 – Přístupnost a bezbariérové užívání. Místo musí být vybaveno prvky zmírňujícími bariérový účinek komunikace v souladu s ČSN 73 4001 a ČSN 73 6110.
13. V zájmovém území stavby se nachází podzemní vedení VN, distribuční trafostanice VN/NN, podzemní vedení NN a nadzemní vedení NN společnosti EG.D, s.r.o. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky vyjádření ze dne 23.6.2025 č.j. J13947-27157190, tj. zejména:
- Před zahájením stavby bude provedena přeložka podzemního kabelového vedení VN.
 - V ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v ochranných pásmech těchto zařízení je zakázáno pod písmeny: c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
 - Trasa nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území bude zakreslena do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a vyznačena dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
 - Přesné vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) bude objednáno nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytýčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelů podle pokynů zaměstnanců EG.D s.r.o. (EGD).
 - Zemní práce v ochranném pásmu kabelového vedení budou prováděny výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoliv mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatele zařízení stanoveno jinak.
 - Obnažený kabel bude vhodně zabezpečen (podložení, vyvěšení, ...) tak, aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolenou osobou. Označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů pracovníka EGD. Další podmínky pro zabezpečení zařízení budou stanoveny při vytýčení nebo po odkrytí zařízení.
 - Souběhy a křížení akce s distribučním zařízením bude odpovídat příslušným ČSN normám.
 - Zástupce EGD bude přizván ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku.
 - Veškerá stavební činnost v ochranném pásmu distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení, který stanoví bezpečnostní opatření v ochranném pásmu příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
 - Veškerá práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v ochranném pásmu nadzemního vedení VN a výkopové práce v ochranném pásmu podzemního vedení VN je nutno provádět za beznapětového stavu vedení. Vypnutí bude objednáno nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v ochranném pásmu VVN je nutno provádět za beznapětového stavu vedení. Vypnutí bude objednáno nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.
14. V zájmovém území stavby se nachází STL plynovody OC DN 150, OC DN 200, STL přípojky a plánovaný NTL plynovod a přípojka. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti GasNet, s.r.o. ze dne 9.6.2025 č.j. 5003335408, tj. zejména:
- Bude respektován průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení – 1 m na obě strany potrubí. V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním

způsobem. Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

- Před zahájením stavby bude provedeno vytýčení plynárenského zařízení a zabezpečení všech poklopů na plynárenském zařízení. Následně budou provedeny ručně kopané sondy za účelem zjištění skutečné hloubky uložení plynovodů a přípojek, které jsou zpravidla umístěny výše než je povrch plynovodu. Veškeré zemní práce v ochranném pásmu stávajících plynárenských zařízení budou prováděny nejméně 0,4 m nad jejich povrchem. Je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz apod.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho utržení. Realizaci stavby nesmí dojít ke snížení krytí plynárenského zařízení pod hodnotu 1 m. Konstrukci vozovky (konstrukci jejího zpevněného krytu) je nutné přizpůsobit reální hodnotě krytí plynárenského zařízení. Výměna podloží v ochranném pásmu plynovodu nesmí být provedena. Nové uliční vpusti musí být umístěny v minimální vzdálenosti 0,5 m od obrysu stávajícího plynárenského zařízení. Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m.
- Budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti. Za stavební činnosti se považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace apod.).
- Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení.
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů bude zabezpečen případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení betonových panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
- Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytýčení trasy a přesné uložení plynárenského zařízení. Vytýčení trasy provede příslušná regionální oblast. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol. Bez vytýčení trasy a přesného uložení plynárenského zařízení nesmí být vlastní stavební činnost zahájena. Vytýčení se považuje za zahájení stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení.
- Stavebník je povinen prokazatelně předat stavebnímu podnikateli vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a podmínkami vyjádření.
- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 700 03, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další související předpisy.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení v místě křížení. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s plynárenským zařízením byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od plynárenského zařízení který zajistí nepoškození plynárenského zařízení během prací, a to s ohledem na použitou technologii a všechny její účinky na okolní terén.
- Odkrytá plynárenská zařízení budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení včetně hlavních uzávěrů plynu na odběrném plynovém zařízení budou udržovány stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení.
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (včetně drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na te. 1239.
- Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenská zařízení zasypána.
- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu

- s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“ a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
15. Při provádění stavby budou dodrženy všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací dle vyjádření společnosti CETIN a.s. ze dne 20.6.2025 č.j. 147872/25, tj. zejména:
- Bude dodržena norma ČSN 73 6005. Ve vzdálenosti blíže než 0,5 m od trasy PVESK nebude používána mechanizace. Před záhozem bude přizván pracovník společnosti CETIN a.s. ke kontrole každého odkrytí kabelové trasy. Až po provedení kontroly a pořízení zápisu je možné výkop zahrnout.
 - Před zahájením jakýchkoliv zemních prací na stavbě bude vytýčena trasa sítě elektronických komunikací (SEK) na terénu. S vytýčenou trasou SEK budou seznámeny všechny osoby, které budou anebo by mohly provádět na stavbě zemní práce.
 - Pět pracovních dní před zahájením prací na stavbě je stavebník povinen oznámit společnosti CETIN zahájení prací. Písemné oznámení bude zasláno na adresu elektronické pošty POS.
 - Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození (např. umístěním silničních betonových panelů nad trasou SEK). Do doby, než bude zajištěna ochrana SEK proti poškození, nesmí být trasa SEK přejížděna vozidly, stavební mechanizací apod. Při přepravě vysokých nákladů nebo při pojiždění stroji pod nadzemním vedením SEK je stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu vozidel či mechanizace.
 - Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN a) ke změně nivelety terénu, b) k výsadbě trvalých porostů, c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
 - Zjistí-li stavebník při provádění prací rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
 - Byla-li na stavbě odkryta SEK je stavebník povinen 3 pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.
16. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti PODA a.s. ze dne 23.6.2025 č.j. VO/2025/226, tj. zejména:
- Při realizaci stavby je nutné dbát na existenci telekomunikačního zařízení a nepoškodit je. Bude dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.
 - V místech nově zpevněné plochy bude podzemní telekomunikační vedení PODA a.s. ochráněno uložení do betonového žlabu TK2. U nových zpevněných ploch nebude nad vedením umístěn betonový základ obrubníku.
 - Před zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení telekomunikačního zařízení. Vytýčení zajistí pověřený pracovník PODA.
 - Telekomunikační zařízení nesmí být pojižděno těžkými mechanismy a v jeho ochranném pásmu nesmí být ukládán materiál stavenišť. Výkopové práce v ochranném pásmu telekomunikačního zařízení budou provedeny ručně.
 - Při odkrytí HDPE trubek je nutné vedení zabezpečit proti prohybu a prověšení. Odkrytí telekomunikačního zařízení bude ohlášeno firmě PODA. Před záhozem provedených zemních prací bude přizván zástupce firmy PODA ke kontrole.
17. V zájmovém území stavby se nachází síť komunikačního vedení v majetku SATT a.s. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky vyjádření ze dne 16.6.2025, tj. zejména:

- Bude dodržen § 18 zákona č. 324/1990 Sb., ČSN 73 6005 a § 87 a § 46 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 - Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytýčení komunikačního vedení a schválení pracovníkem SATT a.s.
 - V případě změny druhu povrchu bude nový povrch v ochranném pásmu komunikačního vedení rozebíratelný pro případné opravy nebo rekonstrukce.
 - Kontrola sítě před záhozem bude potvrzena zápisem do stavebního deníku pracovníkem SATT a.s.
 - Ochranné pásmo činí 1 m od okraje rozvodu nebo zařízení na každou stranu.
 - Veškeré zemní práce prováděné blíže než 1,5 m od komunikačního vedení budou prováděny ručně.
 - Při odkrytí kabelu bude kabel chráněn proti prověšení nebo poškození nepovolanou osobou a bude přizván pracovník SATT a.s.
 - Nad komunikačním vedením bude dodržen zákaz skládek a zařízení, které by k němu znemožňovalo přístup.
 - Při zahrnování výkopu je nezbytné zabezpečit ochranu komunikačního vedení proti prověšení vlivem sesedání zeminy, a to pomocí podpůrného U-profilu a dále zhutňováním zeminy při zahrnování výkopu.
 - Komunikační vedení je nutno opětovně zapískovat a opatřit výstražnou fólií.
 - V případě rekonstrukce povrchu bude dodržena ČSN 73 6005 min. krytí sdělovacích kabelů v chodníku min. 0,4 m pod povrchem, ve vozovce min. 0,9 m pod povrchem a ve volném terénu min. 0,6 m pod povrchem.
18. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti VAS, a.s. ze dne 28.5.2025 č.j. VASZR-11998/2025-Be, tj. zejména:
19. Vlastní realizace stavby musí být věcně a časově zkoordinována se stavbou „Nové Město na Moravě – rekonstrukce vodovodu a kanalizace Komenského náměstí – investor SVK Žďársko“.
- Před zahájením stavby bude provedeno vytýčení trasy stávajícího a budoucího zařízení a poklopů ovládacích prvků vodovodu a kanalizace ve správě VAS, a to poklopů hydrantů, šoupat, uzávěrů vodovodních přípojek a kanalizačních šachet. Vytýčení vodovodu a kabelu ve správě VAS na objednávku zajistí dispečink VAS. Vytýčení kanalizace ve správě VAS na objednávku zajistí pracovníci příslušného provozu VAS. Za vytýčení vodovodních a kanalizačních přípojek nacházejících se v zájmovém území stavby je v souladu s § 3 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění zodpovědný jejich majitel – majitel pozemku či stavby připojené na vodovod a kanalizaci, neprokáže-li se opak.
 - V souběhu bude dodržena minimální vzdálenost stavby od vodovodu ve správě VAS v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění – 1,5 m, kanalizace ve správě VAS v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění – 1,5 m, vodovodních přípojek v souladu s ČSN 75 5411, článek 4.4 – 1,5 m a kanalizačních přípojek v souladu s ČSN 75 6101, článek 6.1.13 – 0,75 m.
 - V místech, kde z prostorových důvodů nebude možné dodržet uvedené vzdálenosti, bude navržená stavba umístěna v ochranném pásmu stávajícího vodovodu a kanalizace ve správě VAS v souladu se zastavovací situací č. výkresu C.3.1 a C.3.2. Tato vzdálenost musí být minimálně v souladu s ČSN 73 6005, tj. minimální vzdálenost vnějšího lince chráničky stavby od vnějšího lince vytýčeného potrubí vodovodu včetně vodovodních přípojek a to min. 0,4 m a od vnějšího lince vytýčeného potrubí kanalizace včetně kanalizačních přípojek a to min. 0,5 m. Stavba (základová patka stožáru VO) musí být uložena minimálně 0,2 m pod úrovní zemní sondou vytýčeného potrubí vodovodu a kanalizace ve správě VAS, zemní sondou vytýčeného potrubí vodovodních a kanalizačních přípojek.
 - Při křížení bude dodržen úhel křížení inženýrských sítí v rozmezí 90-60°. minimální svislá vzdálenost v souladu s ČSN 73 6005.
 - V případě, že v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace ve správě VAS budou prováděny protlaky, bude kontrola křížení stavby s vodovodem a kanalizací ve správě VAS provedena odpovědnými pracovníky místně příslušných provozů VAS v okamžiku zahájení protlaku.
 - Ovládací prvky stávajícího a rekonstruovaného vodovodu a kanalizace ve správě VAS (hydranty, šoupata, uzávěry vodovodních přípojek a poklopy kanalizačních šachet) musí být osazeny do

- provizorní a následně do konečné nivelety komunikací – SO 104, popřípadě do nivelety upraveného terénu v okolí komunikace.
- Ke kontrole dodržení podmínek vyjádření bude přizván stavební dozor VAS v rámci stavby „Nové Město na Moravě- rekonstrukce vodovodu a kanalizace Komenského náměstí – investor SVK Žďársko“, případně mistr provozu Nové Město na Moravě. O výsledku kontroly bude sepsán zápis.
20. Při provádění stavby dojde ke styku s podzemními teplovodními vedeními a datovým komunikačním kabelem společnosti Novoměstská teplárenská a.s. Budou dodrženy podmínky vyjádření ze dne 24.7.2025 č.j. NMP/019/2025, tj. zejména:
- Organizace provádějící zemní a ostatní práce bude respektovat ČSN 73 6005 a zákon č. 458/2000 Sb.
 - Před zahájením zemních prací bude vyznačena poloha podzemního teplovodního vedení a datových kabelů přímo na staveništi (trase).
 - Novoměstská teplárenská, a.s. bude uvědoměna o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem.
 - Pracovníci provádějící stavební práce budou prokazatelně seznámeni s polohou vedení. Organizace provádějící zemní práce bude upozorněna na možnou polohovou odchylku +/- 50 cm uloženého teplovodu a datových kabelů od výkresové dokumentace ve všech směrech.
 - Zemní práce ve vzdálenosti nejméně 1 m po každé straně vyznačené trasy teplovodu a datových kabelů budou prováděny s nejvyšší opatrností bez použití nevhodného nářadí a hloubících strojů.
 - Odkryté podzemní teplovodní potrubí a datové kabely budou řádně zabezpečeny proti poškození.
 - Zemina pod teplovodem a datovými kabely bude řádně zhutněna.
 - Před zakrytím teplovodu a datových kabelů bude vyžvána Novoměstská teplárenská, a.s. k provedení kontroly, zda není vedení viditelně poškozeno a je umístěna výstražná fólie.
 - Každé poškození podzemního teplovodního vedení a datových kabelů bude neprodleně ohlášeno Novoměstské teplárenské, a.s.
 - Ukončení stavby bude ohlášeno Novoměstské teplárenské, a.s.
21. Po ukončení stavby a vyhodnocení zkušebního provozu stavby požádá stavebník o vydání kolaudačního rozhodnutí a k žádosti doloží vyhodnocení zkušebního provozu a doklady dle § 232 stavebního zákona.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Odůvodnění:

Dne 9.10.2025 podal stavebník žádost o povolení výše uvedené stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Podklady žádosti:

- Dokumentace stavby, kterou vypracoval Ing. Tomáš Petr, Nad Vápenicí 42, 592 42 Jimramov, ČKAIT: 1005530
- Rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny, Správy CHKO Žďárské vrchy Žďár nad Sázavou ze dne 2.10.2025 č.j. SR/0256/VA/2025-13
- Stanovisko KHS Kraje Vysočina Žďár nad Sázavou ze dne 27.6.2025 č.j. KHSV/10447/2025/ZR/HOK/Roh
- Stanovisko Ministerstva obrany Praha ze dne 5.8.2025 č.j. MO 708397/2025-1322
- Sdělení odboru SŽP MěÚ Nové Město na Moravě ze dne 9.6.2025 č.j. MUNMNM/23914/2025/3
- Stanovisko odboru SŽP MěÚ Nové Město na Moravě ze dne 30.9.2025 č.j. MUNMNM/40970/2025/7
- Vyjádření Policie ČR, DI Žďár nad Sázavou ze dne 13.6.2025 č.j. KRPI-70299-2/ČJ-2025-161406-DING

- Vyjádření Krajské správy a údržby silnice Vysočiny ze dne 4.6.2025 č.j. KSAUSVPO/12042/2025
- Vyjádření města Nové Město na Moravě ze dne 11.6.2025 č.j. MUNNMN/23881/2025-1
- Vyjádření vlastníků technické infrastruktury o existenci podzemních vedení v zájmovém území stavby

Stavební úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle § 189 odst. 1 stavebního zákona určil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky. Ve vyznění o zahájení řízení stavební úřad poučil účastníky o doručování písemností v řízení s velkým počtem účastníků, kdy v řízení s velkým počtem účastníků se vyznění o zahájení řízení doručuje účastníkům řízení podle § 182 písm. a), b) c) jednotlivě. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou. Stavební úřad současně v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů umožnil účastníkům seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí ve lhůtě 5 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání námitek účastníků řízení a stanovisek dotčených orgánů. Dané lhůty žádný z účastníků nevyužil

Stavební úřad přezkoumal žádost podle § 184 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány.

V souladu s ustanovením § 182 stavebního zákona stavební úřad do okruhu účastníků zahrnul žadatele, vlastníky pozemků, na kterých bude záměr uskutečněn a nejsou ve vlastnictví stavebníka, vlastníky sousedních pozemků a staveb (vlastníci pozemků parc.č. 4/1, 143/4, 143/2, 134, 132/1, 451/2, 443/27, 443/28 v katastrálním území Nové Město na Moravě a objektů č.p. 126, 999, 133, 135, 134, 309, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 1481, 1482, 1483, 1186 v Novém Městě na Moravě) a vlastníky technické a dopravní infrastruktury, která se v zájmovém území nachází. Práva a právem chráněné zájmy ostatních osob nemohou být projednáváním záměrem přímo dotčeny.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

-

Posouzení stavebního úřadu:

- Dle ÚP Nové Město na Moravě je záměr umisťován do následujících stabilizovaných ploch s rozdílným způsobem využití: Plocha dopravy silniční (DS), Plochy veřejných prostranství všeobecných (PU), Plochy zeleně – parky a parkově upravené plochy (ZP) a Plochy smíšené obytné centrální (SC). Hlavním způsobem využití plochy DS jsou pozemní komunikace a dopravní vybavení. Mezi přípustné využití plochy patří mj. silnice, součásti komunikace – např. násypy, zářezy, opěrné zdi, protihlukové stěny, mosty, tunely, doprovodná a izolační zeleň, stavby a zařízení související s provozem na pozemních komunikacích, stavby a zařízení související s křížením dopravní a technické infrastruktury včetně stezek pro pěší a cyklisty, podzemní stavby technické infrastruktury, přípojky technické infrastruktury, přístřešky sloužící veřejné dopravě a veřejná prostranství a stavba a zařízení související s účelem veřejných prostranství. Záměr je v souladu s přípustným využitím plochy DS. Hlavním způsobem využití plochy PU jsou veřejná prostranství převážně pro shromažďování obyvatel. Mezi přípustné funkce patří veřejná prostranství, zeleň na veřejných prostranstvích, veřejná parkoviště, stavby a zařízení slučitelná s účelem veřejného prostranství, např. umělecká díla, městský veřejný mobiliář, letní předzahrádky a terasy, sezónní a zájmová tržiště, vodní prvky, autobusové zastávky, veřejně přístupné přístřešky, pódia, veřejné osvětlení, související technická a dopravní infrastruktura včetně stezek pro pěší a cyklisty, podzemní

stavby veřejné technické infrastruktury, přípojky technické infrastruktury. Záměr je v souladu s přípustným využitím plochy PU. Hlavním způsobem využití plochy ZP jsou veřejná prostranství převážně pro relaxaci obyvatel. Přípustné využití plochy jsou veřejná prostranství, veřejná a vyhrazená zeleň, park a lesopark, stavby a zařízení pro odpočinek, relaxaci a sportovní využití obyvatel, veřejně přístupné přístřešky, dětská hřiště a hřiště pro mládež, související dopravní a technická infrastruktura, podzemní stavby veřejné technické infrastruktury, stezky pro pěší a cyklisty, vodní plochy a toky a přípojky technické infrastruktury. Záměr je v souladu s přípustným využitím plochy ZP. Hlavním způsobem využití plochy SC jsou mj. veřejná prostranství, zeleň na veřejných prostranstvích, veřejná parkoviště, vodní plochy a toky, související dopravní a technická infrastruktura, podzemní stavby veřejné technické infrastruktury a přípojky technické infrastruktury. Záměr je v souladu s využitím plochy SC. Záměr je v souladu s ÚP Nové Město na Moravě.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Kraj Vysočina, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Oddělení TSÚ Žďár nad Sázavou, Lesy České republiky, s.p., EG.D Holding, a.s, CETIN a.s., GasNet Služby, s.r.o., PODA a.s., SATT a.s., Novoměstská teplárenská a.s., VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Žďár nad Sázavou, vlastníci pozemků parc.č. 4/1, 143/4, 143/2, 134, 132/1, 451/2, 443/27, 443/28 v katastrálním území Nové Město na Moravě a objektů č.p. 126, 999, 133, 135, 134, 309, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 1481, 1482, 1483, 1186 v Novém Městě na Moravě

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Lenka Jamborová
vedoucí odboru

Obdrží:

MěÚ Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky

Žadatel (doporučeně do vlastních rukou)

Tomáš Petr, IDDS: rxymn7v

trvalý pobyt: Nad Vápenicí č.p. 42, Benátky, 592 42 Jimramov

zastoupení pro: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Účastníci (veřejnou vyhláškou)

Kraj Vysočina, odbor majetkový, IDDS: ksab3eu

sídlo: Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Oddělení TSÚ Žďár nad Sázavou,

IDDS: 3qdn8g

sídlo: Kosovská č.p. 16, 586 01 Jihlava

Lesy České republiky, s.p., lesní správa Nové Město na Moravě, IDDS: e8jcfns

sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

EG.D Holding, a.s., IDDS: nf5dxbu

sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynářská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

PODA a.s., IDDS: dzdfp9x

sídlo: 28. října č.p. 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

SATT a.s., IDDS: nfgf7qb

sídlo: Okružní č.p. 1889/11, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Novoměstská teplárenská a.s., IDDS: s4j6skx

sídlo: Hornická č.p. 973, 592 31 Nové Město na Moravě

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Žďár nad Sázavou, IDDS: siygxrm

sídlo: Soběšická č.p. 820/156, Lesná, 638 00 Brno 38

vlastníci pozemků parc.č. 4/1, 143/4, 143/2, 134, 132/1, 451/2, 443/27, 443/28 v katastrálním území Nové Město na Moravě a objektů č.p. 126, 999, 133, 135, 134, 309, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 1481, 1482, 1483, 1186 v Novém Městě na Moravě

Dotčené orgány (doporučeně)

Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště SCHKO Žďárské Vrchy,

IDDS: dkkdkdj

sídlo: Kaplanova č.p. 1931/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Územní pracoviště Žďár nad Sázavou,

IDDS: 4uuai3w

sídlo: Tolstého č.p. 1914/15, 586 01 Jihlava 1

MěÚ - odbor stavební a ŽP, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

MěÚ - odbor stavební a ŽP, památková péče, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, DI Žďár nad Sázavou, IDDS: x9nhptc

sídlo: Vrchlického č.p. 46, 586 01 Jihlava 1

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Současné úřad pro vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňující dálková přístup podle § 25 odst. 2 správního řádu

10. 02. 2026

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.